



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI " RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE"(RSPP) DI CUI AL D. LGS. 81/2008 E SMI , DA ESPLETARSI PRESSO IL COMUNE DI MANTOVA, DEI SERVIZI INTEGRATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.L.GS. 81/2008 E S.M.I

PROCEDURA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA

Codice Identificativo Gara (C.I.G.):808343773B

RUP: Dott.ssa Lara Siliprandi

Risposte ai quesiti alla data del 28.11.2019

Quesito n.1

volevamo avere delle informazioni aggiuntive per: - il numero dei dipendenti del Comune se possibile suddivisi per tipologia;

Risposta

I dipendenti complessivi ammontano a 480 (compreso il personale assunto a tempo determinato).

Le tipologie di maggiore rilevanza sono:

- Settore Polizia Locale: n. 58 dipendenti
- Educatrici: 50 (compresi tempi determinati)
- Settori Tecnici (ingegneri, architetti e geometri): n. 57 dipendenti
- Autisti scuolabus: n. 3

I rimanenti dipendenti sono addetti alle attività amministrative

quesito nr: 2

-- per la parte formazione di chiede di poter conoscere per ogni anno e per ogni corso previsto all'art. 6 comma b) del capitolato di appalto il numero presunto del personale da formare (piano della formazione).

Risposta

La redazione del piano della formazione compete all'aggiudicatario.

SETTORE WELFARE, SERVIZI SOCIALI E SPORT

Ufficio Contabilità

Lara Siliprandi

Via Conciliazione 128 - 46100 Mantova

Tel. (+39) 0376 376875

Fax (+39) 0376 2738070

lara.siliprandi@comune.mantova.gov.it

servizi.sociali@pec.comune.mantova.it

www.comune.mantova.gov.it





Quesito nr. 3

Si richiede di precisare il tipo di corso richiesto e da voi chiamato "formazione specifica gas inerti".

Risposta

I gas inerti sono presenti solo nelle biblioteche ed archivi. Si allega scheda tecnica.

Istruttore direttivo amministrativo
Dr.ssa Lara Silprandi



SETTORE WELFARE, SERVIZI SOCIALI E SPORT
Ufficio Contabilità
Lara Silprandi

Via Conciliazione 128 - 46100 Mantova

Tel. (+39) 0376 376875

Fax (+39) 0376 2738070

lara.silprandi@comune.mantova.gov.it

servizi.sociali@pec.comune.mantova.it

www.comune.mantova.gov.it



Il Comune di Mantova è Registrato EMAS
e certificato ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

Elenco delle sostanze estinguenti

Sostanza estinguente	Prodotto chimico	Formula	Nome depositato	Norma
CF ₃ I	Trifluoriodometano	CF ₃ I	Triodide	UNI 10877-2
FC-2-1-8	Perfluoropropano	CF ₃ CF ₂ CF ₃	CEA 308	UNI 10877-3
FC-3-1-10	Perfluorobutano	C ₄ F ₁₀	CEA 410	UNI 10877-4
HCFC Miscela A	piu		NAF S-III	UNI 10877-6
HCFC-123	Diclorotrifluoroetano	CHCl ₂ CF ₃		
HCFC-22	Clorodifluorometano	CHClF ₂		
HCFC-124	Clortetrafluoroetano	CHClF ₂ CF ₃		
	Isopropenile-1-Metilcicloesano	C ₁₀ H ₁₆		
HCFC-124	Clortetrafluoroetano	CHClF ₂ CF ₃	FE-241	UNI 10877-7
HFC-125	Pentafluoroetano	CHF ₂ CF ₃	FE-25	UNI 10877-8
HFC-227ea	Eptafluoropropano	CF ₃ CHFCF ₃	FM-200	UNI 10877-9
HFC-23	Trifluorometano	CHF ₃	FE-13	UNI 10877-10
HFC-236fa	Esatfluoropropano	CF ₃ CH ₂ CF ₃	FE-36	UNI 10877-11
IG-01	Argon	Ar	Argotec	UNI 10877-12
IG-100	Azoto	N ₂		UNI 10877-13
IG-55	Azoto (50%) Argon (50%)	N ₂ Ar	Argonite	UNI 10877-14
IG-541	Azoto (52%) Argon (40%) Anidride carbonica (8%)	N ₂ Ar CO ₂	INERGEN	UNI 10877-15

Argon, Trifluorometano, Eptafluoropropano, Inergen



2.2 : Gas non infiammabili, non tossici

• Pittogrammi di pericolo

- Codici dei pittogrammi di pericolo
- Avvertenza
- Indicazioni di pericolo
- Consigli di prudenza
- Conservazione



- : GHS04
- : Attenzione
- : H280 - Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
- : P403 - Conservare in luogo ben ventilato.

Altri pericoli

: Asfissiante in alte concentrazioni.
Contiene gas a effetto serra che non sono oggetto del Regolamento (UE) N. 517/2014.