




MN20180064508

 <p>Comune di Mantova</p>	<p>SERVIZIO BIBLIOTECHE</p>	<p>Data 10/10/2018</p>
<p>VERBALE RIUNIONE SULLE MODALITA' DI ACCESSO AL DEPOSITO</p>		<p>Pag: 2</p>
<p>PRESENTI: Cesare Guerra, Preposto alla sicurezza Per la Biblioteca: Giovanna Lavezzi (verbalizzante), Patrizia Chevez, Mara Webber, Niela Rottichieri, Francesca Paoletti, Elena Montanari, Laura Bertani; Per l'Archivio: Andrea Barbieri, Raffaella Bevini, Paola Somenzi, Maria Sole Boni, Marinella Bonafini, Federica Scaravelli, Simonetta Goffetti; Per coop Charta: Ilaria Fravolini, Anna Balzarini, Paola Fila Per IMSC: Renato Zavattini</p>		

OGGETTO: Rinnovo procedure di sicurezza per l'accesso ai Depositi del Centro Baratta

Il dott. Guerra, che ha condotto la riunione, in premessa ha ricordato che:

1. gli impianti antincendio a spegnimento automatico sono installati solo presso i depositi delle biblioteche Teresiana e Baratta e l'Archivio di Deposito;
2. tali impianti sono dotati di gas nobili che, saturando l'ambiente e assorbendo l'ossigeno, neutralizzano l'incendio;
3. tali impianti sono regolarmente sottoposti agli interventi di collaudo previsti dalla normativa di riferimento.

Ciò premesso, in considerazione dei diversi servizi che operano nei depositi del Centro Baratta e del numeroso personale interessato ad accedere ai medesimi, per le più diverse ragioni di lavoro, il dott. Guerra ha illustrato la procedura che ogni operatore della Biblioteca, dell'Archivio e dell'Istituto di Storia è chiamato a rispettare in via precauzionale e preventiva ogni mattina prima di accedere ai depositi.

Premesse altresì le modalità possibili dell'impianto:

POSIZIONE: MANUALE.

DI GIORNO, cioè durante gli orari di apertura dei servizi e in presenza di personale, l'impianto di spegnimento automatico sarà tenuto in posizione manuale.

Ciò significa che il sistema di rilevazione "allarme antincendio", attivato dai sensori e segnalato acusticamente dalle sirene, rimarrà in funzione, mentre la scarica del gas sarà inibita dal posizionamento in Manuale del sistema automatico. In questa evenienza tutto il personale seguirà la normale procedura di evacuazione immediata di tutti i locali - depositi compresi - verso il "luogo sicuro" (il cortile), accompagnando le persone e accertandosi che tutti i presenti, lavoratori e utenti, abbiano sgombrato tutti i locali.

A quel punto, il personale del gruppo dei *Responsabili Generali dell'emergenza* addetto alla gestione della procedura di sicurezza antincendio, secondo il Piano di Emergenza, si attiva per i controlli e le successive verifiche necessarie.

In assenza di tale personale, liberati tutti gli ambienti e appurato che l'allarme non proviene dagli ambienti evacuati, si attende l'intervento dell'Istituto di Vigilanza esterno.

POSIZIONE: AUTOMATICO

DI NOTTE, nei giorni festivi e nei giorni e negli orari di chiusura della Biblioteca, l'impianto di spegnimento automatico resterà in posizione automatico.

In questo caso le eventuali segnalazioni di allarme saranno gestite direttamente dal personale di vigilanza esterna.

In entrambi i casi, cioè sia nel caso di segnalazione d'allarme diurna che notturna, il sistema invia automaticamente una chiamata all'Istituto di Vigilanza esterna, il quale è tenuto ad attivarsi per il controllo immediato della situazione.

Il personale viene inoltre informato che:

1. su ogni porta rei (sette) di accesso al deposito verrà apposto il seguente avviso:
Attenzione – procedura obbligatoria - prima di entrare nei depositi accertarsi personalmente che l'impianto di spegnimento si trovi in posizione manuale affinché al mattino gli addetti dei diversi uffici (Archivio, Biblioteca, Istituto) prima di entrare seguano le indicazioni;
2. nella POSIZIONE MANUALE i sensori e gli allarmi acustici funzionano correttamente, ed è inibita la scarica di gas;
3. **Il quadro di controllo dello spegnimento automatico è collocato nel corridoio interrato e si attiva manovrando l'apposita chiave. Il quadro è dotato anche di un sensore luminoso che avvisa dell'eventuale "scarica del gas avvenuta";**
4. i problemi di malfunzionamento del SW sono stati risolti e comunque è previsto un aggiornamento a ulteriore miglioramento delle prestazioni della parte informatica;
5. **l'inserimento per la notte del sistema in POSIZIONE AUTOMATICO verrà effettuato dal personale presente in Biblioteca in chiusura del servizio;**

A partire dall' 11/10/2018 tutto il personale è invitato a seguire le disposizioni sopra indicate.

Giovanna Lavezzi

Verbalizzante e assegnata al gruppo dei Responsabili Generali dell'emergenza

Cesare Guerra

Preposto alla Sicurezza Centro Baratta